



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 067 069

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: Izolační schopnost komínového prostupu CIKO MPKB

Výrobek: Komínový prostup z minerální vlny MPKB

Zadavatel: CIKO s.r.o. 297 74 Předměřice nad Jizerou č. 15

Zakázka: Z 030 24 0293

MPKB – Izolační schopnost:

Doba konstantní teploty *) [hod]	Izolační schopnost **)		
	[%]		
	při teplotě uvnitř kouřovodu		
	180°C	200°C	300°C
1	-	-	95
2	90	90	89
4	81	80	75
8	71	69	-

*) Doba konstantní teploty je čas od dosažení zkušební teploty uvnitř kouřovodu procházejícího prostupem.

**) Izolační schopnost je uvedena jako poměr rozdílu teplot na obou stranách prostupu zabudovaného do dřevěné stěny s vláknitou výplní k rozdílu mezi teplotou uvnitř prostupu a teplotou okolí (~ 30°C), vyjádřená v procentech.

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených v protokolu č. 030 – 067 068 ze dne 19. srpna 2024.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. srpna 2027**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.



Plzeň, 21. srpna 2024

Bc. Luboš Hausner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se toto osvědčení nesmí reprodukovat jinak, než celé.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,
☎: 377 243 331, ☎: 382 337 313, Fax: +420 377 244 158, Internat.: +420 377 244 158,
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
✉ e-mail: hausner@tzus.cz, www.tzus.cz
IČ: 000 15679 DIČ: CZ00015679